INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l.

PIAVE SERVIZI SRL - Conegliano
Prot. 4136 del 12 MAG 2016
Class. 6.2 Pervenuto il 10 MAG 2016

PR	VP	DG	DA	DT	CL
SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	
SA1	SA2	SA3	SA4	SA5	SA6
ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	

Spett.le
PIAVE SERVIZI SRL
Via F. Petrarca, 3
31013 CODOGNE' TV

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

16LA03481 del 10-05-2016

Campione di:	Acqua potabile	Data accettazione:	08/04/2016
Campionatore:	Dr. Giovanni Grandi (Tecnico Innovazione Chimica Srl)	Data prelievo:	07/04/2016
Procedura campionamento:	PO 04-00 rev 5	Data inizio prove:	08/04/2016
Loc. Prelievo	Serbatoio Via Dalmazia, Oderzo (TV)	Data fine prove:	09/05/2016
Punto di Prelievo	P1		
Accettazione n° :	3481/16		

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI *Metodo*	U. DI MISURA	RISULTATO	LIMITE INFERIORE	LIMITI SUPERIORE	LIMITE QUANT.
2-Idroxy-desetilidesisopropilatrazina Metodo interno CHIMEX	µg/l	< 0.01		0.10	0.01
Desetilidesisopropilatrazina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	µg/l	< 0.01		0.10	0.01
DesisoPropilAtrazina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	µg/l	< 0.01		0.10	0.01
Desetilatrazina EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	µg/l	< 0.01		0.10	0.01
Metolachlor EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	µg/l	< 0.01		0.10	0.01
Antiparassitari *APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003*	µg/l	< 0.02		0.10	0.02
Antiparassitari Totale *APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003*	µg/l	< 0.02		0.50	0.02

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge : Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n°31 Allegato 1, riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta di Innovazione Chimica S.r.l.

Note

Verbale di Campionamento Acque n° 5725/16/A

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Edoardo Agusson
Chimico
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto
Iscrizione n. 770